

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

**161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru**



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Лаборант СГЛ

О.А. Гуменюк

29 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 22-04-02Б-1167 от 29 марта 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода поверхностных водных объектов
Источник исследования:	р.Д.Шебеньга, Выше сброса
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок
Точка отбора:	выше сброса р.Д.Шебеньги
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 22 марта 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 22 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ОС Силинский В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	22 марта 2022 г. в 16 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 30 мин. 22 марта 2022 г. по 17 ч. 00 мин. 28 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В., фельдшер-лаборант СГЛ Селивановская Е.И.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана; величина пробы: стерильная емкость 1,0 дм3, полимерная емкость 1,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1612

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	11042	9 15.10.2023
Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9108031	№ С-БК/18-05-2021/64388963 17.05.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4332	13 29.10.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
БПК 5	$3,98 \pm 1,03$ мгО ₂ /дм ³	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
Сульфаты	$22,18 \pm 4,44$ мг/дм ³	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2.159-2000

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
E. coli	10,2 КОЕ/100 см ³	не более 100 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	0 КОЕ/100 см ³	не более 100 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Лаборант СГЛ

 О.А. Гуменюк

29 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-1168 от 29 марта 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода поверхностных водных объектов
Источник исследования:	р.Д.Шебеньга
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок
Точка отбора:	ниже сброса р.Д.Шебеньги
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 22 марта 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 22 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ОС Силинский В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	22 марта 2022 г. в 16 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 30 мин. 22 марта 2022 г. по 17 ч. 00 мин. 28 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В., фельдшер-лаборант СГЛ Селивановская Е.И.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана; величина пробы: стерильная емкость 1,0 дм3, полимерная емкость 1,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1613

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	11042	9 15.10.2023
Фотометр фотозлектрический КФК-3	9108031	№ С-БК/18-05-2021/64388963 17.05.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4332	13 29.10.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2
Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
БПК 5	3,96 ± 1,03 мгО ₂ /дм ³	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
Сульфаты	39,36 ± 7,87 мг/дм ³	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2.159-2000

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
E.coli	10,9 КОЕ/100 см ³	не более 100 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	0 КОЕ/100 см ³	не более 100 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-972 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина №2035
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Горка
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 11 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм ³
Код образца:	22-04-02Б-1521


Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1
Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-973 от 25 марта 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Боровая, д.15
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 11 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1522


Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЗБ	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-974 от 25 марта 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Боровая, д.34
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 11 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1523

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-975 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Заводская, д.5
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1524

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-976 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Заводская, д.19
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t° = +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм ³
Код образца:	22-04-02Б-1525

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1
Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-977 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Заболотная, д.1
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г. по 12 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1526


Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1
Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-978 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Ивановского, д.6
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 12 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1527

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-979 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Красная, д.2
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 12 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1528

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-980 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Красная, д.60
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 12 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1529


Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1
Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-981 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Набережная, д.13
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 20 мин. 21 марта 2022 г. по 12 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1530

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-982 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Пограничная, д.11
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г. по 13 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1531

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-983 от 25 марта 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Ульяновского, д.8
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г. по 13 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, сумка-холодильник, t°= +5 °С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1532

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Врач-бактериолог

В.С.Лозина

25 марта 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-984 от 25 марта 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000967 от 10.03.2022г.
Наименование образца (пробы):	Сточная вода
Источник исследования:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок
Точка отбора:	сточная вода после очистки
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 21 марта 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 21 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ОС Силинский В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 марта 2022 г. в 15 ч. 20 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +5°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 45 мин. 21 марта 2022 г. по 16 ч. 00 мин. 23 марта 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант СГЛ Селивановская Е.И., фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана; величина пробы: стерильная емкость 1,0 дм3, полимерная емкость 1,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1533

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Фотометр фотозлектрический КФК-3	9108031	№ С-БК/18-05-2021/64388963 17.05.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО- 1/80 СПУ	4332	13 29.10.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ- 35/3Б	7849	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2


Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Сульфаты	43,65 ± 8,93 мг/дм ³	нет норматива	ПНД Ф14.1:2.159-2000
БПК 5	менее 0,5 мгО ₂ /дм ³	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
E. coli	0 КОЕ/100 см ³	не более 100 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	0 КОЕ/100 см ³	не более 100 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб  О.А.Шолохова

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 1 экземпляре

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-553 от 24 февраля 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина №788
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Афоновская
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 21 февраля 2022 г. по 11 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпрынцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1003

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-554 от 24 февраля 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина № 2337
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Мальчевская
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 30 мин. 21 февраля 2022 г. по 11 ч. 50 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1004

Сведения об оборудовании


Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-555 от 24 февраля 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина № 2338
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Тиуновская
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 00 мин. 21 февраля 2022 г. по 12 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер $t^{\circ} = +6^{\circ}\text{C}$
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпрынцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм ³
Код образца:	22-04-02Б-1005

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-577 от 24 февраля 2022 г.

Юридический адрес заказчика:	Администрация Тарногского муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина №87
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Шебенгский Погост
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 12 ч. 30 мин. 21 февраля 2022 г. по 12 ч. 50 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 12 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба не опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1006

Сведения об оборудовании


Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЗБ	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**Ф 04-380-2021 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-556 от 24 февраля 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина № 3502
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Старый Двор
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 13 ч. 00 мин. 21 февраля 2022 г. по 13 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1007

Сведения об оборудовании


Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-557 от 24 февраля 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина №1455
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Погоняевская
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 14 ч. 00 мин. 21 февраля 2022 г. по 14 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1008

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-558 от 24 февраля 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	артезианская скважина №2211
Объект надзора:	ООО "Водоканал- Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Слуда
Точка отбора:	арт.скважина
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 14 ч. 30 мин. 21 февраля 2022 г. по 14 ч. 50 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1009

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЗБ	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-559 от 24 февраля 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Боровая, д.15
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 00 мин. 21 февраля 2022 г. по 11 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°С
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1010

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**Ф 04-380-2021 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-560 от 24 февраля 2022 г.**

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, улица Заводская, д.5
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1011

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат. Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛ(Ц)

Фельдшер-лаборант МБЛ

Э.В. Заозерская

24 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-04-02Б-561 от 24 февраля 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	Администрация Тарногского муниципального района
Юридический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
Фактический адрес заказчика:	161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д.30
ИНН заказчика:	3517000965
Заявка/поручение (номер, дата):	заявка №Т0000649 от 21.02.2022 г.
Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
Источник исследования:	Водопровод Наружная сеть
Объект надзора:	ООО "Водоканал-Тарнога"
Место отбора, адрес:	Тарногский р-н, д. Югра, д.2
Точка отбора:	колонка
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб):	с 11 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 11 ч. 40 мин. 21 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	мастер ВХ Попов В.А.
Дата и время доставки (образца) пробы:	21 февраля 2022 г. в 16 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	автотранспорт, термоконтейнер t°= +6°C
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Цель исследования:	производственный контроль
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 16 ч. 20 мин. 21 февраля 2022 г. по 10 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 г.
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	фельдшер-лаборант МБЛ Выпринцева М.В.
Описание образца (пробы) испытаний:	проба опечатана, величина пробы: стерильная емкость 0,5 дм3
Код образца:	22-04-02Б-1012

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	540	8 26.07.2023
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б	7849	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене  Л.И.Метлина

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Конец протокола